

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
ПМ 55230061000206059472 от 11.05.2023



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению
города Омска «Гимназия № 76»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору
Кочнева Юрия Федоровича от 11.05.2023 № 75

в период с «22» мая 2023 г. по «22» мая 2023 г.

Головаха Дмитрием Сергеевичем, государственным инспектором Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по адресу:
644060, Омская область, город Омск, улица Крыловская, 50

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель по доверенности Перфилова Ольга
Леонидовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ч. 4 ст.4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2, 9 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»	01.02.2024	
2	Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2024	

	исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)			
3	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Жердилова О. Л.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)


(подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Д.С. Головаха

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
«В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о

принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Главное управление МЧС России по Омской области

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 74-19-16, info@55.mchs.gov.ru

Управление по надзору в области пожарной безопасности

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному району г. Омска

644011, Омск, ул. Сулякиты, 11, тел./факс: 49-17-90, fopnd.1@55.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 191**

г. Омск: Был выявлен об объекте, связанном с учетом

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 12.05.2013 № 75 «О внесении изменений в Федеральный закон от 12.05.2013 № 75 и в статью 5 Федерального закона от 12.05.2013 № 75»

г. Омск: Был выявлен об объекте, связанном с учетом

Произведено плановое выездное контрольное обследование помещений, сооружений, расположенных на территории № 44060, Омская область, город Омск, улица Крылатова, 30

в ходе которого присутствовали представители на доверенности Пирфадина Омга Постышева

Для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить